

令和3年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)島しょ一覽

令和5年3月31日現在

番号	事業所		施設の内容				測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	稼働状況	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
			焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N	廃止年月日 (廃止届出日)						
1	大島町泉津字福重 東京都立大島公園事務所	13648		No.1/JP-3(特)	H20.01.11	H19.11.14	稼働	1	R04.03.03	煙突	0.039	5	適合
				火格子炉	135.0 Kg/H 1.21 m2	新設 5		2					
								3					
								4					
2	大島町元町字上山339-1 大島エコファクトリー	14947			H19.02.01	H18.11.28	廃止	1	2021.09.03	煙突	0.0046	5	適合
								2					
			測定あり	その廃棄物焼却炉	100.0 Kg/H 1.96 m2	新設 5	R04.03.31	3					
								4					
3	利島村2320-1 利島村清掃センター	13236	対象	1	H08.01.01	H12.02.14	稼働	1	R03.07.30	煙突中間測定口	0.19	10	適合
								2					
			測定あり	固定床炉(火床炉)	312.5 Kg/H 3.00 m2	既設 10		3					
								4					
4	新島村字檜山417 新島村清掃センター	13243		No.1	H29.09.01	H29.06.30	稼働	1	R03.06.15	煙突	0.31	5	適合
								2					
			測定あり	ストカ炉	857.0 Kg/H 6.40 m2	新設 5		3					
								4					
5	八丈町大賀郷4341-1 八丈町クリーンセンター	13274	対象	A号炉	H09.11.01	H12.11.01	稼働	1	R03.06.30	煙道	0.41	10	適合
								2					
				多段炉	1,063.0 Kg/H 1.70 m2	既設 10		3					
								4					
6	同上	13274	対象	B号炉	H09.11.01	H12.11.01	稼働	1	R03.06.29	煙道	0.27	10	適合
								2					
				多段炉	1,063.0 Kg/H 1.70 m2	既設 10		3					
								4					
7	青ヶ島村字長ノ平1081 青ヶ島村クリーンセンター	15038		NO. 1	H15.02.15	H19.04.23	稼働	1	R03.10.29	煙道測定口	1.3	5	適合
								2					
			測定あり	固定床炉(火床炉)	85.5 Kg/H 1.96 m2	新設 5		3					
								4					
8	小笠原村硫黄島 海上自衛隊硫黄島航空基地	13285		インナー AK-100	H14.12.02	H14.11.11	稼働	1	R03.10.26	煙突	4.1	5	適合
								2					
			測定あり	固定床炉(火床炉)	84.6 Kg/H 2.05 m2	新設 5		3					
								4					

令和3年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)島しょ 一覧

令和5年3月31日現在

番号	事業所		測定結果									適合状況		
	所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)									
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物		処理 基準	
採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度							
1	大島町泉津字福重 東京都立大島公園事務所	13648	1	R04.03.03	炉底	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
2	大島町元町字上山339-1 大島エコファクトリー	14947	1	R03.09.03	炉本体	0.87							3	適合
			2											
			3											
			4											
3	利島村2320-1 利島村清掃センター	13236	1	R03.05.13	焼却炉内	0.31	処理装置出口	2.2					3	適合
			2											
			3											
			4											
4	新島村字檜山417 新島村清掃センター	13243	1	R03.06.15	灰貯留場	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
5	八丈町大賀郷4341-1 八丈町クリーンセンター	13274	1	R03.06.30			NO.2養生コンベヤ	9.2					3	処理要
			2	R03.07.01	廃棄物焼却炉A系炉	0.009							3	適合
			3	R03.07.01	廃棄物焼却炉B系炉	0.052							3	適合
			4											
6	青ヶ島村字長ノ平1081 青ヶ島村クリーンセンター	15038	1	R03.10.30	焼却炉下部灰取り出し口	0.015	サイクロン下部灰取り出し口	1.2					3	適合
			2											
			3											
			4											
7	小笠原村硫黄島 海上自衛隊硫黄島航空基地	13285	1	R03.07.05	炉内	2.5	集じん機下	0.14					3	適合
			2											
			3											
			4											

※適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します